

Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019

Rådmannen besvarte spørsmålet:

Etat Teknisk drift v/Enhet eiendom har foretatt en enkel kalkulasjon på nettsiden til en leverandør av solcelleanlegg for Stjørdal Rådhus.

Leverandøren beregnet da ett antall solcellepaneler og beregnet pris samt støtteordning for prosjektet som gir en generelt beregnet pris og en anslått nedbetalingstid på solceller for Stjørdal rådhus. Nedbetalingsprisen på solceller på denne type tak vil bli på ca.12-15 år.

Pris inkluderer da solceller og batteripakke, men tar ikke høyde for andre tiltak som trolig må gjøres før installasjon og kostnaden med dette.

Andre tiltak som også må gjøres før det installeres, er rom til batteribank og dertil brannkrav, eventuelle ombygninger og utbedringer for å få dette på plass. Det må også ses på om den fasade eller tak de monteres på har tilstrekkelig standard iht. forventet levetid. For tak vil dette si at det bør være nytt eller nylig rehabilitert-

Etat Teknisk Drift v/enhet Eiendom vil i fremleggelsen av neste års vedlikeholdsplan komme med en grundigere vurdering av lønnsomhet og en evt. investeringsplan for gjennomføring av solcelleanlegg på Rådhuset.